



**ØVRE EIKER**  
KOMMUNE

**Til:**  
Ann Sire Fjerdingsstad

**Vår dato:** 11.03.2019

**Deres referanse:**

**Vår referanse:** 2017/6081- 9551/2019

**Vår saksbehandler:**

**Anders Stenshorne**

## **Notat - Tilleggsvurderinger av planmaterialet til Fiskumparken**

Rådmannen skriver i sitt saksframlegg at dersom gjennomgangen av planmaterialet avdekker forhold som er av vesentlig betydning for gjennomførbarheten av forslaget, vil det bli lagt fram et tilleggsnotat til gruppemøtene.

Som varslet i saken, har avdelingene Vei og park og VA, begge skrevet et notat hvor en del forhold er kommentert og utdypet noe mer enn i saksframlegget. Begge notatene er viktige innspill i det videre arbeidet med planen. Planavdelingen har allerede avtalt et møte med forslagsstiller og disse avdelingene, og vil ta med seg innspillene til dette møtet.

Siden notatene tar opp forhold som er viktige temaer i høringen, mener Rådmannen det er riktig at det legges inn følgende tillegg i anbefaling til vedtak:

- Innspill og kommenterer gitt av avdelingene for Vei og park og VA knyttet til infrastruktur, forutsettes ivaretatt i det videre arbeidet med planen.

**Med vennlig hilsen**

Anders Stenshorne  
tjenesteleder

#### Vedlegg

- 1 Innspill til behandling av Detaljregulering Fiskumparken - vann og avløp.
- 2 Sjekkliste va reguleringsplaner - Fiskum næringspark
- 3 Innspill til planleveranse detaljregulering - Fiskumparken - veg



**Til:**  
Anders Stenshorne

Vår dato: 08.03.2019

Deres referanse:  
Vår referanse: 2017/6081- 9354/2019

Vår saksbehandler:  
Vegard Knutsen

## **Notat - Innspill til behandling av Detaljregulering Fiskumparken - vann og avløp.**

### **Vann og avløp**

Utbyggingsavtalen til Områdeplanen beskriver tilgjengelig kapasiteter i eksisterende VA-anlegg. Dersom disse mengdene viser seg å ikke være tilstrekkelig, må nødvendige tiltak gjøres lokalt eller på eksisterende infrastruktur. Ansvar og kostnadene for gjennomføring av nødvendige tiltak ligger hos tiltakshaver. Dette må ivaretas i reguleringsbestemmelsene.

### **Overvann**

Overvannsrapporten beskriver at det i bakkedraget bør det om mulig etableres 2 dammer for å øke fordrøyning, virke sedimenterende (rensende) og bedre vannmiljøet. Reguleringsbestemmelsene § 6 omhandler grøntstrukturområdene. Områdene inngår i en helhetlig løsning for håndtering av overvann. Det er her også stilt krav om utarbeides en skjøtselsplan. Denne er utarbeidet, men den inneholder ingen beskrivelse om drift og vedlikehold av overvannstiltakene i friområdene. Dette må innarbeides.

Overvannsplan Punkt 6 Flomveier. Her skisseres nødvendige tiltak både i og utenfor planområdet. Det er ingen rekkefølgekrav om når tiltakene skal gjennomføres. Dette må med for å sikre at planlagte tiltak utføres.

### **Ros- analyse**

Eikeren er drikkevannskilde for Øvre Eiker kommune og store deler av Vestfold Fylke. Fiskumvannet er en del av drikkevannskilden Eikeren, og bør derfor tas inn som et punkt i ROS-analysen. Det foreligger rapporter som viser tilbakestrømning av vann fra Fiskumvannet til Eikeren i gitte perioder (for eksempel NIVA rapport 4147-99, Eikeren som ny drikkevannskilde for Vestfold).

ROS- analysen bør også omtale mulige risiko for resipient i forbindelse med transport og lagring av farlig gods.

### **Reguleringsbestemmelser**

Det må innlemmes i Reguleringsbestemmelsene at eksisterende utbyggingsavtale videreføres.

Tilgjengelige kapasiteter i VA-nettet må også innlemmes i bestemmelsene (beskrevet i eksisterende utbyggingsavtale)

Reguleringsbestemmelsene må inneholde forpliktelser til å opprette et sameie for drift og vedlikehold av teknisk infrastruktur samt fellesarealer som beskrevet i planbeskrivelse. Heftelser må tinglyses etter hvert som tomtene fradeles.

### **Rekkefølgebestemmelser**

Det må fremkomme av rekkefølgebestemmelsene hva som må bygges av infrastruktur og hva som må gjennomføres av overvannstiltak, internt og eksternt feltet, før det gis IG inne på områdene.

Rekkefølgebestemmelsene må beskrive når eventuelle tiltak i eksisterende infrastruktur inntreffer.

**Med vennlig hilsen**

Vegard Knutsen  
tjenesteleder vann

Vedlegg

1 Sjekkliste va reguleringsplaner - Fiskum næringspark

**Sjekkliste for infrastruktur som skal bygges etter § 18-1. Krav til opparbeidelse av hovedledning for vann og avløpsvann og §12-5 Arealformål i reguleringsplan som skal overtas av Øvre Eiker kommune**

Formål Sikre kvalitet i anlegg som skal overtas av Øvre Eiker kommune for drift og vedlikehold  
 Dokumentasjon Sjekklista skal følge plansaken fram til vedtak.

**PLANNUMMER:**  
**PLANNAVN:**

**INNHALDET I PLANLEVERANSEN: (sett kryss)**

Det er krav om at planleveransen inneholder alle følgende dokumenter:

- Plankart i PDF-fil og analogt format
- Planbestemmelser som tekstfil og analogt format
- Planbeskrivelse som tekstfil og analogt format
- VA- Oversiktsplan 1:5000 eller 1:2000
- VA- Situasjonsplan 1:1000 eller 1:500 – 200. *Kun overordnet VA plan.*
- VA- Lengdeprofil - lengde 1:1000 eller 1:500 - 200
- Vann – avløp og overvannsrapport
- Referat fra oppstartsmøte

**NB: Alle dokumenter i planleveransen må dateres og signeres!**

**Det skal være samsvar mellom grunnlagsdokumenter, både analogt og digitalt plankart, tegnforklaring og reguleringsbestemmelser. Spesielt viktig ved endringer og nye versjoner.**

Sjekk også referatet fra oppstartsmøtet.

FAGOMRÅDE / TEMA	Uakt uelt (X)	Merknader. Fylles ut av saksbehandler.	Forh oldet er ok. Sett X
<b>VANN, AVLØP OG OVERVANN Generelt</b>			
<p>Før det gis igangsettingstillatelse skal planer for VA - anlegg godkjennes av kommunen som framtidig eier av anlegget. Komplette sett detaljplaner* (arbeidstegninger) sendes inn for godkjenning i god tid før planlagt anleggsstart. Detaljplanene skal inneholde de detaljer som er nødvendige for å forklare prinsipiell utforming av prosjektet.</p> <p>Godkjenningen innebærer en prinsipiell tilslutning til planer og tekniske løsninger. Ansvarshavende er likevel ansvarlig for riktig dimensjonering både hydraulisk og konstruksjonsmessig, at ønsket funksjon ivaretas, samt at anlegget kan gjennomføres etter planen.</p> <p>Under anleggsperioden skal revisjon av tegninger godkjennes av kommunen før utsendelse.</p> <p>* En detaljplan kan eksempelvis være oversiktsplan og detaljtegninger (se prosjektdokumentasjon)</p> <p><b>Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det innleveres nødvendig dokumentasjon for å kunne vurdere om tiltaket er gjennomførbart. Normalt kan detaljtegninger avventes til søknad om igangsettingstillatelse.</b></p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foreligger tiltaksbeskrivelse som beskriver infrastrukturtiltakene inkludert flomveier?</li> </ul>			X
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foreligger ROS-analyse som omfatter vei, vann, avløp og overvann?</li> </ul>		<i>Eikeren er drikkevannkilde for Øvre Eiker kommune og store deler av Vestfold Fylke. Fiskumvannet er en del av drikkevannskilden Eikeren, og bør derfor bli med som et punkt i</i>	X

FAGOMRÅDE / TEMA	Uakt uelt (X)	Merknader. Fylles ut av saksbehandler.	Forh oldet er ok. Sett X
		<i>denne ROS-analysen. Det foreligger rapporter som viser tilbakestrømning av vann fra fiskumvannet til Eikern i gitte perioder (NIVA rapport 4147-99, Eikeren som ny drikkevannskilde for Vestfold).  ROS- analysen bør også omtale mulige konsekvenser for resipient i forbindelse med transport og lagring av farlig gods.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Er det gjort endringer i planleveransen som medfører at grunnlagsdokumenter må revideres?</li> </ul>		<i>Ikke relevant.</i>	X
<ul style="list-style-type: none"> <li>Foreligger forprosjekt? Forprosjektet skal vise mulige løsninger og eventuelt kostnadsoverslag. Forprosjektet vil også bestå av "krav til grunnlag for prosjektering"</li> </ul>		<i>Ikke relevant.</i>	X
<ul style="list-style-type: none"> <li>Begrensinger i vannforsyning og spillvannnett</li> </ul>		<i>Det er avtalt maksimalt uttak av vann samt påslipp av spillvann i UBA. Dersom disse mengdene overskrides må nødvendige tiltak gjøres lokalt eller på eksisterende infrastruktur. Dette må ivaretas med rekkefølgebestemmelser.</i>	x
<ul style="list-style-type: none"> <li>Skjøtselsplan</li> </ul>		<i>Utarbeidet skjøtselsplan for Fiskumparken, datert 29.1.19 inneholder ikke krav til drift og vedlikehold av overvannstiltak. Dette må utarbeides.</i>	x
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sameie</li> </ul>		<i>Planbestemmelser må inneholde forpliktelser til å opprette et sameie for drift og vedlikehold av teknisk infrastruktur samt fellesarealer som beskrevet i planbeskrivelse. Hefelser må tinglyses etter hvert som tomtene fradeles.</i>	x
<b>Krav til grunnlag for prosjektering</b> Den ansvarlig prosjekterende skal innhente opplysninger fra kommunen og andre, den skal gjøre vurderinger og den skal gjøre beregninger som grunnlag for sin prosjektering, den skal avklare planforutsetninger og lage et notat med plan- og grunnlagsopplysninger. Notatet skal bl.a. oppsummere følgende:			
<b>Vannforsyning</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Oversikt over kapasitet i eksisterende ledningsnett.</li> </ul>	X	<i>Tilgjengelige vann og avløpsmengder i eksisterende ledningsnett er beskrevet i utbyggingsavtalen til områdeplanen. Planbestemmelsene til områdeplan beskriver at det skal inngås utbyggingsavtale. Dette er ikke videreført i bestemmelsene til detaljplanen.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Oversikt vannbehov for konsum.</li> </ul>	X	<i>Begrensninger er beskrevet i</i>	

FAGOMRÅDE / TEMA	Uaktuelt (X)	Merknader. Fylles ut av saksbehandler.	Forholdet er ok. Sett X
		<i>eksisterende utbyggingsavtale. Disse begrensningene bør innlemmet i planbestemmelsene til detaljplan.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Oversikt sløkkevann, spesielle brannobjekter som krever mye vann.</li> </ul>		<i>NOTAT Fiskum Næringspark VA-anlegg, beskriver overordnet VA-nett og brannvannsdekning tilfredsstillende. Spesielle objekter er ikke bestemt inne i planområdet ennå.</i>	X
<ul style="list-style-type: none"> <li>Oversikt trykksoner, avklaring vedr. endring i sonene, sanering og sammenslåing av soner eller økning av antall soner for å redusere trykk og redusert lekkasjetap.</li> </ul>		<i>NOTAT Fiskum Næringspark VA-anlegg, beskriver overordnet VA-nett og brannvannsdekning tilfredsstillende</i>	X
<ul style="list-style-type: none"> <li>Muligheter for ringforbindelser.</li> </ul>		<i>Ringforbindelser er beskrevet i NOTAT Fiskum Næringspark VA-anlegg og i VA-plan.</i>	X
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grunnforhold i området med hensyn til valg av ledningsmateriale.</li> </ul>	X	<i>Vurderes i detaljprosjekteringen</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utløser tiltaket krav om oppdatering/framføring av off. ledningsnett?</li> </ul>		<i>Det må fremkomme av rekkefølgebestemmelsene hva som må fremføres før tiltak inne på områdene tillates</i>	X
<ul style="list-style-type: none"> <li>Er det lagt inn nødvendige hensynssoner ihht. VA-norm ?</li> </ul>		<i>Plankartet har i seg hensynssone for infrastruktur gjennom friområde H190_2. Detaljerte tegninger ikke vedlagt.</i>	X
<ul style="list-style-type: none"> <li>Drikkevannskilder</li> </ul>		<i>Området avrenner til Fiskumvannet. Eikeren er drikkevannkilde for Øvre Eiker kommune og store deler av Vestfold Fylke. Fiskumvannet er en del av drikkevannskilden Eikeren. Mattilsynet og EVIKS bør være høringsinstans.</i>	
<b>Avløp</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Oversikt spillvannsmengder.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Oversikt over kapasitet i eksisterende ledningsnett.</li> </ul>	X	<i>Tilgjengelige vann og avløpsmengder i eksisterende ledningsnett er beskrevet i utbyggingsavtalen til områdeplanen. Planbestemmelsene til områdeplan beskriver at det skal inngås utbyggingsavtale. Dette er ikke videreført i bestemmelsene til detaljplanen.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Opplysninger om evt. feilkoblinger.</li> </ul>		<i>Ikke relevant.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Opplysninger om påslipp som krever forbehandling etc. eller utslippsavtale etter forurensingsloven</li> </ul>		<i>For tidlig å vurdere, må tas i byggesak.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kan avløp ledes ut av området med selvfall</li> </ul>		<i>Både selvfall og egen pumpestasjon inne i planområdet.</i>	

FAGOMRÅDE / TEMA	Uakt uelt (X)	Merknader. Fylles ut av saksbehandler.	Forh oldet er ok. Sett X
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utløser tiltaket krav om oppdatering/framføring av off. ledningsnett?</li> </ul>		<i>Det må fremkomme av rekkefølgebestemmelsene hva som må fremføres før tiltak inne på områdene tillates</i>	X
<ul style="list-style-type: none"> <li>Er det lagt inn nødvendige hensynssoner ihht. VA-norm?</li> </ul>		<i>Detaljerte tegninger ikke vedlagt.</i>	
<b>Overvann</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Foreligger oversikt over overvannsmengder, inklusiv oppstrøms og nedstrøms?</li> </ul>			X
<ul style="list-style-type: none"> <li>Foreligger oversikt over kapasitet i eksisterende ledningsnett?</li> </ul>			X
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utløser tiltaket krav om oppdatering/framføring av off. ledningsnett?</li> </ul>		<i>Det må fremkomme av rekkefølgebestemmelsene at tiltak beskrevet i overvannsplan utføres før tiltak inne på områdene tillates.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvilke beregninger er utført og hvilke forutsetninger bygger beregningene på?</li> </ul>		<i>Det er utført OV beregninger, og laget ett overvannsnottat.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Foreligger tiltaksanalyse nedstrøms?</li> </ul>		<i>Det er laget en tiltaksplan, men det er ikke sakt noe om hvem eller når dette skal utføres.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Foreligger vurdering av resipient?</li> </ul>		<i>Se punkt 1 ROS analyse.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Foreligger målinger og vurderinger av forurensinger i overvannet?</li> </ul>		<i>Det er nevnt at det skal gjøres tiltak for lokal vannrensing av OV, men ikke konkret hvordan og når dette skal utføres i byggeperioden.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Er det vurdert mulighet for fordrøyning?</li> </ul>			X
<ul style="list-style-type: none"> <li>Er det vurdert muligheter for lokal overvannsdiskonering (LOD) – tiltaksanalyse?</li> </ul>			X
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kan det være fare for forurensning av offentlige / private vannkilder?</li> </ul>		<i>Se punkt 1 ROS analyse.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Er det lagt inn nødvendige hensynssoner ihht. VA-norm?</li> </ul>		<i>Nei, mangler detaljer på dette.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Er det vurdert behov for ekstra tiltak for flomveier, og satt av nødvendig areal, alternativt som hensynssone?</li> </ul>		<i>Nei, mangler detaljer på dette.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Er det vurdert konsekvenser for overvannsavrenning og mulig forurensing i forbindelse med gjennomføring av tiltak i området?</li> </ul>		<i>Det er tatt med en vurdering på dette, men ikke beskrevet i detalj hvordan dette skal løses.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Er det gjennomført ROS-analyse vedr. flom og overvann?</li> </ul>		<i>Se punkt 1 ROS analyse.</i>	

Dato:.....08.03.2019.....

Saksbehandler:..

Øyvind Harstad, VegardKnutsen.....





**Til:**  
Anders Stenshorne

Vår dato: 08.03.2019

Deres referanse:

Vår referanse: 2017/6081- 9392/2019

Vår saksbehandler:

Marit Nyhus

## **Notat - Innspill til planleveranse detaljregulering - Fiskumparken - veg**

Viser til planleveranse datert 13.02.19.

Veg og park bemerker at dette er en stor og svært omfattende plan, og at det vil være påkrevet å ta forbehold om at det senere i behandlingen sannsynligvis vil dukke opp forhold som må vurderes nærmere. Vi har så langt kommentarer til innhold i reguleringsbestemmelser som går på presiseringer både med hensyn på trafikksikkerhet, kommunalt eierskap, innhold til rammesøknad, overvann og tekniske løsninger. Noe av dette må justeres i reguleringsbestemmelsene – annet kan tas direkte i rammesøknad.

Kommentarer direkte til bestemmelsene:

### **§ 3 Fellesbestemmelser**

#### **3.3 Utomhusplan**

Eksakt plassering av avkjørsler og utforming samt plassering av eventuelle støtte-murer mot vei skal fremgå av utomhusplanen.

#### **3.9 Overflatevann og flomveier**

*Kommentar:*

*Det må sikres at det ikke ledes mer vann gjennom eksisterende boligområde og under Fv 73 - det er det ikke kapasitet til.*

*I forbindelse med rammesøknad må det utarbeides slukplan for stikkrenner og løsninger for flomveier ved vegkryssinger.*

#### **3.13 Skilt**

Skiltplan med gatenavnskilt og trafikkskilt/vegoppmerking skal utarbeides i forbindelse med rammesøknad. Skilter og oppmerking skal oppsettes og bekostes av utbygger.

#### **4.1.2 Byggegrenser**

Plassering av eventuelle støttemurer innenfor vegens byggegrenser skal godkjennes av kommunen.

#### **4.2.2 Feltbestemmelser**

##### **4.4.2. Felt A2 - SAA**

f) Fordrøyningsanlegg for overvann fra offentlige vegarealer skal ligge på kommunal grunn og være tilgjengelig for suge/spylebil.

### **§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur**

#### **5.1 SKV-Kjøreveg**

*Kommentar:*

*Vegens sideareal er også en del av vegbredden (ref. pkt 5.4)*

#### **O\_SKV2**

Rettes til:

Vegstandard: Boligvei (B): Opparbeides i henhold til Øvre Eiker kommunes normal for vei- og gateutforming.

*Kommentar:*

Dette dreier seg om omlegging av eksisterende kommunal veg Dunserudhagan. Omlegging av eksisterende veg innenfor planområdet vurderes som ny kommunal veg. Det bør i utgangspunktet ikke aksepteres fravik fra stigningsforhold innenfor planområdet. Selv om det ikke er asfaltert veg i dag, skal alle nye kommunale veger etableres med fast dekke. Tilsvarende skal overvann fra vegen håndteres minimum innenfor planområdet. Dimensjonerende kjøretøy på denne vegen er tømmervogntog 24 m 60 tonn.

Vegens sideareale omfattes av 5.4 o\_SVT.

#### **5.2 o\_SGS Gang/sykkelvei**

*Kommentar:*

*Det bør vurderes om det ikke er mer fremtidsrettet å etablere sykkelveg med fortau.*

#### **5.4 o\_SVT annen veggrunn-teknisk**

Områdene skal benyttes til snøopplag og grøfteareal til veg og er en del av offentlig veggrunn.

Fyllinger og skjæringer skal være en del av vegarealet.

*Kommentar til "kantstopp for buss":*

*I et område med mye tungtransport må kantstopp for buss vurderes spesielt i forhold til hellende terreng, sikt lengder og krysningspunkter. Det må i bestemmelsene fremgå at det alternativt må avsettes areal for anlegg av busslomme med avsatt venteareal og leskur. Korrigeres i bestemmelsene.*

#### **5.7 o\_SPA – Utfartsparkering**

*Kommentar:*

*Det må fremgå at arealet skal eies av kommunen. Offentlig parkeringsplass skal anlegges med fast dekke.*

## **§6 Grønnstruktur**

*Kommentar:*

*Det må fremgå klart og tydelig at dette er arealer som ikke eies eller overtas av kommunen. Dersom det tilrettelegges for aktivitet/innretninger til bruk for allmennheten må det fremgå hvem som er ansvarlig for drift og vedlikehold. Tilsvarende med planlagte fordrøyningsbasseng.*

## **§7 Hensynssoner**

### **7.1 Sikringssone frisikt**

*Kommentar:*

*Det er bare i kryss det er regulert frisikt. Avhengig av type virksomhet ved de ulike avkjørsler/felles avkjørsler skal frisikt også det være spesielt ivaretatt med hensyn til parkering av kjøretøy, vegetasjon og andre innretninger tett opp til avkjørsel. Det er videre ikke ivaretatt frisikt i kurver. Skal framgå i forbindelse med utomhusplan i rammesøknad.*

### **Andre generelle kommentarer:**

#### **Leggeplass for tømmer:**

Det er ikke vist på plankart om det skal være leggeplass for tømmer i planområdet. Det er ikke tillatt med tømmeropplag langs med offentlig veg uten tillatelse. Det må anlegges avkjørsel slik at tømmeropplag legges utenfor offentlig veg og at lasting kan utføres på egen oppstillingsplass hvor øvrig trafikk ikke berøres.

#### **Trafikksikkerhet:**

- Det vises til at det bør vurderes bedre sikring av krysningspunkter, det bør være med som krav at det skal etableres lys og eventuelt annen sikring selv om det ligger utenfor selve planområdet.
- Eksisterende GS- veg fra Gml. Kongsbergvei bør rustes opp inn til planområdet slik at det er et tilfredsstillende sammenhengende GS-veg nett inn i området. Når trafikk ovenfra den nye vegen kommer ned mot rundkjøring og skal retning Kongsberg vil det grunnet vinkelen være dårlig sikt til krysningspunkt i bunn av rampe E134. dette er forhold som ikke er løst i det foreliggende materiale og som utgjør en trafikksikkerhetsrisiko.
- Trafikksikkerhetsvurdering av adkomst fra døgnhvileplass over til serviceanlegg/ bensinstasjon er ikke tatt med i planen.
- Det er mange avkjørsler over GS-veien. Det er vanskelig å vurdere disse nå, men det vil fremgå på et senere tidspunkt hvilken type avkjørsel det vil bli. Det bør da også vurderes om det er behov for så mange. Dersom det etableres felles avkjørsel for flere må det legges inn krav om inntrukken GS-veg da disse oppfattes som vegkryss.
- Inn og utkjøring til døgnhvileplass vil nærmest regnes som kryss (bred avkjørsel), her kan det være påkrevet med inntrukken GS-veg. Vogntog må komme vinkelrett ut på samleveg.

**Med vennlig hilsen**

Marit Nyhus

tjenesteleder vei og park